



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Szkolna 5 B,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie, 29.06.2018r.

OR + IM
2018.07.06

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Rejestracja pisma
Data: 2018-07-06 14:37:06



RKP-5294-2018

PZ.5580.8.2018

OR. 1710.5.2018

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

29.06.2018r.

przez

1) mł. ogn. Sławomir Górzewski- starszy technik, legitymacja służbowa nr 7/2017

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.8.2018 z dnia 21.06.2018 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	Grzegorz Orzeł

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Grzegorz Orzeł – Referat Inwestycji	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Urzędu Miasta Nowe Miasto Lubawskie,
- 2) Teren wokół budynku,

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Józef Blank – Burmistrz miasta Nowe Miasto Lubawskie

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek Urzędu miasta wykonany jest metodą tradycyjną. Ściany murowane z cegły pełnej, schody drewniane. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa pokryta papą bitumiczną. Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. Obiekt ze względu na swoją funkcję zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku znajdują się dwie kondygnacje nadziemne z częściowo użytkowym poddaszem oraz jedna kondygnacja podziemna. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1512 m². Budynek został zakwalifikowany jako niski ($N < 12m$). Klasa odporności pożarowej budynku – D.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Obiekt posiada Instrukcję bezpieczeństwa Pożarowego – data aktualizacji styczeń 2018r.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2015 roku (protokół z dnia 16.09.2015r).

W wyniku kontroli wydano decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości:

(Poddać przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym hydranty wewnętrzne znajdujące się w obiekcie urzędu miejskiego)

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Zrealizowane

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Budynek Urzędu Miasta wyposażony jest w wewnętrzną sieć hydrantową składającą się z 3 hydrantów.
2. Drzwi przeciwpożarowe EI 30 na parterze budynku (pomieszczenie serwerowni)

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Zgodnie z protokołem badania z dnia 28.06.2018r. instalacja hydrantowa wewnętrzna spełnia wymagania w zakresie parametrów technicznych: wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego.
2. Drzwi przeciwpożarowe- przegląd techniczny ważny do 09.2018r.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice posiadają aktualne badania techniczne, umiejscowione w miejscach oznakowanych i ogólnodostępnych.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Brak substancji zubożających warstwę ozonową

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalację elektryczną i odgromowa.
2. Instalacja wentylacyjna, przewody kominowe i podłączenia dymowe w budynku głównym.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Badania instalacji elektrycznej i odgromowej przeprowadzono 20.07.2018 roku. Badanie wykonane przez Andrzej Kuczmarski nr upr. D/259/507/15, nr E/259/508/15, zgodnie z protokołem nadaje się do dalszego użytkowania.
2. Przewody wentylacyjne nadają się do dalszego użytkowania badanie z dnia 30.03.2018 roku. Badanie wykonane przez Andrzej Wesołowski upr. nr 2214.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak oznakowania gaśnic znakiem zgodnym z PN (w pomieszczeniu kasy- parter, oraz archiwum-1 piętro)	☒ usunięto w trakcie kontroli
----	--	---

Inne ustalenia: brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

INSPEKTOR

Grzegorz Orzeł

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK
ds. kontrolno-rozpoznawczych

ml. ogóln. inż. Sławomir Górzewski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)